

■ 仮設分電盤(奥倉庫5内)仕様
 単相3線 容量200A 主幹MCB 3P 200AT
 端子：外径19mm 内径12mm (アースなし)
 * 引込口なし、舞台まで約30m

2Fバルコニー

#3 Max500kg
 電動/メモリー無し
 6500×Φ48.6
 一文字看板常設

WC 調光回路：容量30A / コネクタ30AC×1口 / 2口(5,6)
 100V 直回路：各○番 直/調切替回路

1,2SL 調光回路：容量30A / コネクタ20AC×各3口
 100V 直回路：各○番 直/調切替回路

#2 Max500kg
 電動/メモリー無し
 9000×Φ48.6

WC 直/調
 5 6

2SL Max200kg
 電動/メモリー無し
 9000×Φ42.7

1SL Max200kg
 電動/メモリー無し
 9000×Φ42.7

WC 直/調
 5 6

#1 Max400kg
 電動/メモリー無し
 12000×Φ48.6
 カーデンレール常設

WC 12

← 搬入口
 W: 2000 H: 2200
 FLH: 500
 車両全長8000まで

吊物操作盤

WC 43

音響用コンセント盤
 M

DMX IN

客席扉

1,2SL回路図

DMX OUT

8 6 5 4 5 4 7 3 7 3 2 2 1

1 8 8 6 5 6 5 4 7 3 7 3 2 2 1

8 6 5 4 8 6 5 4 8 6 5 4 7 3 2 1 7 3 2 1 7 3 2 1

CL

客席扉

CL 調光回路：容量30A / コネクタ20AC×各2口
 100V 直回路：各○番 直/調切替回路

1kwピン(XPS-1003SR)×2
 金網張りのため客席音漏れあり
 終演後はインカムを抜いてください

Pinroom

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

しづかホール

Division
 照明常設図面

Scale
 1/100 (A4)

Ver.
 2022/05/26

Shizuka Hall

淡路市立しづかホール
 〒656-2132 兵庫県淡路市志筑新島5-4

Tel : 0799-62-2001
 Fax : 0799-62-6465
 Mail : contact@shizukahall.com
 Web : shizukahall.com